Постановление
администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола»
от 12.12. 2014 г. № 3093

**Об утверждении нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, допущенных к сбросу через централизованную систему водоотведения города Йошкар-Олы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02. 1999 г. № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 22.07.1996 г. № 255 «О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» постановляю:

1. Утвердить нормативы допустимых концентраций (Сн) загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, допущенных к сбросу через централизованную систему водоотведения города Йошкар-Олы согласно приложению № 1.
2. Гарантирующей организации централизованной системы водоотведения города Йошкар-Олы (МУП «Водоканал») с 01 января 2015 года руководствоваться утвержденными нормативами при расчетах абонентам платы за сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Йошкар-Олы.
3. Признать утратившим силу постановление Главы администрации города Йошкар-Олы Республики Марий Эл от 26.12.2005 г. № 3327 "Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых организациями в систему коммунальной канализации г. Йошкар-Олы по общему бассейну канализования городских очистных сооружений (БОСК)".
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Йошкар-Ола" и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Заузолкова В.Б.

Мэр города Йошкар-Олы П. Плотников

Приложение N 1 к
постановлению
администрации городского
округа "Город Йошкар-Ола"
от 12.12.2014 №3093

| № п/п | Загрязняющие вещества | Норматив допустимой концентрации ($С_и$) мг/дм$^3$ |
|---|---|---|
| 1 | Аммоний-ион | 50,0 |
| 2 | Ацетон | 20,0 |
| 3 | БПК (полное) | 60 |
| 4 | Взвешенные вещества | 300 |
| 5 | Железо | 0,71 |
| 6 | Жиры | 50,0 |
| 7 | Кадмий | 0,0015 |
| 8 | Медь | 0,02 |
| 9 | Нефтепродукты | 5,21 |
| 10 | Никель | 0,18 |
| 11 | Свинец | 0,16 |
| 12 | СПАВ | 10 |
| 13 | Сульфаты | 179 |
| 14 | Фенолы | 0,02 |
| 15 | Фториды | 5,03 |
| 16 | Хлориды | 202 |
| 17 | Хром 3-х вал. | 0,19 |
| 18 | Хром 6-х вал. | 0,04 |
| 19 | Цинк | 0,08 |
| 20 | Фосфаты (по Р) | 2,86 |
| 21 | Нитрит-анион | 0,08 |
| 22 | Нитрат-анион | 40 |
| 23 | Алюминий | 0,86 |
| 24 | Рн | 6,0-9,0 |